

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54
E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Белоярского ГО,
ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

г. Заречный, ул. Лермонтова, 4, тел. (34377) 7-23-76, E-mail: tond-Beloyarka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Заречный

(место составления акта)

«30» июля 2020 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 36

по адресу/адресам: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 6.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный по пожарному надзору Юсупова Э.Ш. № 36 от 29 июня 2020 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 3»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «28» июля 2020 г. с 11 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа 00 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Заречный, ул. Лермонтова, 4, т. (34377) 7-23-76

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 29.06.2020 в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не подлежит согласованию


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы Столяров Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: на директоре Филиппов М.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами:

1) Допускается изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности помещений на втором этаже: серверной, архива и книгохранилища (в техническом паспорте помещения на втором этаже № 6, № 41, № 42). (Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. пп. «о» п. 23);

2) На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на двери помещения серверной (помещение № 6 в техническом паспорте) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390));

3) В помещениях (на путях эвакуации, на лестничных маршах) не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение (п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 7.6.3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

4) Предел огнестойкости транзитных воздуховодов не соответствует требованиям пожарной безопасности, отсутствует огнезащитная обработка транзитных воздуховодов. (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.19; п. 7.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению выявленных нарушений № 36/1/8 от 30.07.2020 г.
2. Проверочный лист от 30.07.2020 г.

Заместитель начальника ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво,
ГО Заречный УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
майор внутренней службы

С.А. Столяров
«30» июля 2020 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.В. директор Филиала - И.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 30 » июля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



**КОПИЯ
ВЕРНА**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067737

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024